NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0137.2024

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Elastyczny przewód wentylacyjny FLEX o średnicy zewn. 80-500 [mm]**

Zawierający / containing: aluminium i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej z wyłączeniem pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.05.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2029.05.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 maja 2024

The date of issue of the certificate: 28th May 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
z up.

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349